

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.46
(protokols Nr.19, 14.punkts)

Minimālais attālums no jaunbūves līdz kokam:

Jaunbūves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi	Attālums līdz koka stumbram (m)
Jaunbūves ārsiena (būvbedres mala)	3,0
Ietves un gājēju celiņa mala, žogs	1,0
Ielas brauktuves mala, nostiprinātā apmale	2,0
Apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs	3,0
Pazemes inženierkomunikācijas (tranšejas mala):	
- gāzes vads, kanalizācija	1,5
- siltumtrase, siltumsūkņa kontūra	2,0
- ūdensvads, drenāža	2,0
- strāvas un sakaru kabelis	2,0