

1. pielikums Jūrmalas domes  
2024. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 38  
(protokols Nr. 10, 67. punkts)

**Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības cetralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo  
notekūdeņu sastāvs**

<b>Viela</b>	<b>Maksimāli pieļaujamā piesārņojošās vielas koncentrācija (MPK) mg/l<sup>1</sup></b>
Kopējās suspendētās vielas	450
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)	350
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	740
Kopējais fosfors	23
Kopējais slāpeklis	80
Sulfīdi un H <sub>2</sub> S	3
SVAV	5
Kopējais hroma saturs	0,50
Niķelis	0,50
Cinks	0,30
Varš	0,30
Svins	0,20
Kadmijijs	0,01
Dzīvsudrabs	0,01
Tauki (ekstragējamās vielas)	30
Naftas produkti	4
pH līmenis	6,8-8,0

<sup>1</sup> Pakalpojumu sniedzējs par tabulā norādīto pieļaujamo piesārņojošo vielu attīrīšanu var noteikt papildus maksu par piesārņojošo vielu attīrīšanu, kas netiek ietverta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem vai pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez iepriekšēja brīdinājuma saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu.